

Utvendig vindusskjema - Yttervindu

ID	Hjørnevindu 01.A	Hjørnevindu 01.B	Hjørnevindu 02.A	Hjørnevindu 02.B	UV-F-01	UV-F-02	UV-F-03	UV-F-04	UV-F-05	UV-F-06	UV-F-06
Antall	1	1	1	1	2	1	3	1	2	9	2
Oppriss											
Størrelse	B= 1 310 H= 1 510	B= 1 090 H= 1 490	B= 1 090 H= 2 690	B= 1 290 H= 2 690	B= 590 H= 1 940	B= 650 H= 1 940	B= 690 H= 2 690	B= 690 H= 2 990	B= 890 H= 1 940	B= 890 H= 2 990	B= 890 H= 2 990
Brannkrav	-	-	-	-	EI30	-	-	-	-	-	E30
Lydkrav (Rw)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystningshøyde	2 500	2 500	0	0	750	750	0	0	750	0	0
Anmerkning	Sikkerhetsglass	Sikkerhetsglass					Sikkerhetsglass	Sikkerhetsglass		Sikkerhetsglass	Sikkerhetsglass

ID	UV-F-07	UV-F-08	UV-F-09	UV-F-09	UV-F-11	UV-F-11	UV-F-14	UV-F-17	UV-F-18	UV-F-19	UV-F-20
Antall	1	1	5	2	1	1	3	1	1	3	1
Oppriss											
Størrelse	B= 950 H= 1 940	B= 970 H= 3 010	B= 1 190 H= 1 940	B= 1 190 H= 1 940	B= 1 350 H= 1 940	B= 1 350 H= 1 940	B= 1 390 H= 2 990	B= 1 590 H= 1 940	B= 1 690 H= 2 690	B= 1 790 H= 2 990	B= 1 790 H= 2 990
Brannkrav	EI30	-	-	EI30	-	EI30	-	-	-	-	-
Lydkrav (Rw)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystningshøyde	750	0	750	750	750	750	0	750	0	0	0
Anmerkning		Sikkerhetsglass					Sikkerhetsglass		Sikkerhetsglass	Sikkerhetsglass	Sikkerhetsglass

ID	UV-F-21	UV-O-01	UV-O-02	UV-O-03	UV-O-04	UV-O-05	UV-O-06	UV-O-07	UV-O-08
Antall	1	1	1	13	7	19	1	1	2
Oppriss									
Størrelse	B= 2 050 H= 1 940	B= 690 H= 2 990	B= 1 350 H= 2 190	B= 1 350 H= 1 940	B= 2 050 H= 1 940	B= 2 050 H= 2 300	B= 2 050 H= 2 990	B= 2 290 H= 1 940	B= 590 H= 1 940
Brannkrav	EI30	-	-	-	-	-	-	-	-
Lydkrav (Rw)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystningshøyde	750	0	750	750	750	400	0	750	750
Anmerkning		Sikkerhetsglass				Sikkerhetsglass	Sikkerhetsglass		Sikkerhetsglass Rømmingsvindu

TILLEGGSPERFORMASJON

Utvendige vindu leveres som trevindu med alu-mantling og heltrekarm. Må tåle alle de belastninger som kan oppstå, og være av høy kvalitet.

Visning: Alle vindu vises med oppriss sett utenfra.

Materialitet:
Innside karm tilsvarende karmen på innvendige dører med begrenset bruk av fingerskjøt og lite innslag av kvist. Utside vindu (alumantling) i fri RAL. Åpningsfeltene på åpningsvindu har flere ulike farger utvendig (fri RAL).

Sikkerhetsglass: 2(B)2 eller 1(C)2.
Klassifisering av sikkerhetsglass er satt iht. NS3510:2015, tabell 3 (B,C2 til C4, D - F.eks. arbeids- og publikumsareal...) Alt glass under 800mm over OK gulv skal ha personsikkerhetsglass. (ensidig/tosidig ikke vurdert i denne fasen).

Åpningsfelt:
- Åpningsvindu leveres med drei/klipp åpning.
- Låst luftestilling ved vippåpning; max 10 cm lysåpning.
- Alle vindu er innadslående.
- Håndtak i høyde mellom 0,8m. og 1,2m. over OK gulv, med funksjonelt grep og ha en betjeningskraft slik at de er enkle å bruke.

- Ekstra sikkerhet på glassfelt medisinerom ikke vurdert
- Krav om innbrudd/hærverksikring glassfelt på bakkenvivå er ikke vurdert.

NB! Størrelse og vekt på vindu må sjekkes av HENT i henhold til montering og HMS på byggeglass.