

Utvendig dørskjema - Ytterdører

ID	YD-01	YD-02	YD-03	YD-04	YD-05	YD-06	YD-07	YD-08	YD-09
Slagretning	H (1)	H (1)	H (1)	V (2)	H (3)	H (1)	H (4)	V (1)	H (2)
Antall	1	1	1	2	3	1	4	1	2
Oppriss									
Størrelse	B= 1 490 H= 2 990	B= 1 290 H= 2 990	B= 1 490 H= 2 490	B= 1 490 H= 2 690	B= 1 490 H= 2 990	B= 1 590 H= 2 690	B= 1 790 H= 2 990	B= 990 H= 2 090	B= 1 490 H= 2 090
Brannkrav	-	-	EI30	-	-	-	-	EI30	EI30
Lydkrav (Rw)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiale dørblad	Glass/alu	Glass/alu	Glass/alu	Glass/alu	Glass/alu	Glass/alu	Hvitfaset Tredør/finer med glass	Ståldør	Ståldør
Materiale karm	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Hvitfaset Trekarm	Stål	Stål
Anmerkning	Sikkerhetsglass i dør og sidefelt. Skyvedør hovedinngang	Sikkerhetsglass i dør og sidefelt	Sikkerhetsglass i dør og sidefelt	Sikkerhetsglass i dør og sidefelt	Sikkerhetsglass i dør og sidefelt	Sikkerhetsglass i dør og sidefelt	Sikkerhetsglass i dør og sidefelt. Alu-mantling utvendig		Utvendig mellom 2 uisolerte rom

TILLEGGSSINFORMASJON

Må tåle alle de belastninger som kan oppstå, og være av høy kvalitet. Lysåpning må tilfredstille rømningskrav.

Farge/materialitet:

- Fri RAL

Sikkerhetsglass: 2(B)2 eller 1(C)2.

Klassifisering av sikkerhetsglass er satt ihht. NS3510:2015, tabell 3 (B, C2 til C4, D - F. eks. arbeids- og publikumsareal...) Alt glass under 750mm over OK gulv skal ha personsikkerhetsglass på begge sider.

Fri bredde/høyde: Fri bredde/lysåpning skal tilfredstille TEK17, samt krav til rømningsbredde. Alle rømningsdører skal ha fri bredde/lysåpning på min. 860mm. ved 90° åpning. For doble dører/dører med skåtefelt skal hovedfelt ha fri bredde min. 860mm. ved 90° åpning.

Åpningfelt (dørfelt) har standard høyde på 21M, med mindre annet er beskrevet. Overlysets høyde er da resterende av totalen. Standard bredde hovedfelt dør skal være 10M, med skåte/sidefelt resterende av totalen.

- Ekstra krav til holdbarhet/tung belastning er ikke vurdert
- Terskel-løsninger, sparkeplate ol. ikke vurdert i denne fasen.