

# Innvendig dørskjema - Laminatdører

ID	IVD-L	IVD-L-01	IVD-L-02	IVD-L-03	IVD-L-04	IVD-L-05	IVD-L-06	IVD-L-07	IVD-L-08	IVD-L-09	IVD-L-10
Slagretning	V (1)	V (4), H (1)	H (4), V (4)	V (2), H (1)	V (5), H (8)	H (3)	H (8), V (9)	V (1)	V (1)	H (1), V (1)	H (1)
Antall	1	5	8	3	13	3	17	1	1	2	1
Oppriss											
	B=	990	790	890	890	990	990	990	990	990	1 190
H=	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 490	2 490	2 090	2 090
Brannkrav	EI30	-	-	EI30	-	-	EI30	-	EI30	EI30	EI30
Lydkrav (Rw)	33 dB	-	-	-	-	33 dB	-	33 dB	33 dB	-	-
Materiale dørblad	Laminat	Laminat	Laminat	Laminat	Laminat	Laminat	Laminat	Laminat	Laminat	Laminat	Laminat
Materiale karm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm
Anmerkning											Dør til EL-nisje

ID	IVD-L-11	IVD-L-12	IVD-L-13	IVD-L-14	IVD-L-15	IVD-L-16	IVD-L-17	IVD-L-18
Slagretning	H (1)	H (1)	H (2)	V (1)	V (1)	V (1)	V (3)	V (1), H (2)
Antall	1	1	2	1	1	1	3	3
Oppriss								
	B=	1 490	1 490	1 590	1 790	1 790	1 790	1 990
H=	2 090	2 090	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
Brannkrav	EI30	EI30C	E30C	E30	E30C	EI30	-	EI30
Lydkrav (Rw)	-	-	-	-	-	33 dB	33 dB	24 dB
Materiale dørblad	Laminat	Laminat	Laminat	Laminat	Laminat	Laminat	Laminat	Laminat
Materiale karm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm	Hvittasert Trekarm
Anmerkning								

## TILLEGGSI NFORMASJON

Dører leveres som massivdører med høytrykkslaminat.  
Må tåle alle de belastninger som kan oppstå, og være av høy kvalitet.

**Farge/materialitet:**  
- Fitt fargevalg RAL/NCS/Formaica på dørblad.  
- Kantlist tilvarende karm.  
- Lys heltre-karm med begrenset bruk av fingerskjøt og lite innslag av kvist.

**Sikkerhetsglass: 2(B)2 eller 1(C)2.**  
Klassifisering av sikkerhetsglass er satt iht. NS3510:2015, tabell 3 (B, C2 til C4, D - F. eks. arbeids- og publikumsareal...) Alt glass under 800mm over OK gulv skal ha personsikkerhetsglass på begge sider.

**Fri bredde/høyde:** Fri bredde/lysåpning skal tilfredstille TEK17, samt krav til rømmingsbredde. Alle rømmingsdører skal ha fri bredde/lysåpning på min. 860mm. ved 90° åpning. For doble dører/dører med skåtefelt skal hovedfelt ha fri bredde min. 860mm. ved 90° åpning.

Åpningfelt (dørfelt) har standard høyde på 21M, med mindre annet er beskrevet. Overlysets høyde er da resterende av totalen. Standard bredde hovedfelt dør skal være 10M, med skåte/sidefelt resterende av totalen.

- Ekstra krav til holdbarhet/tung belastning er ikke vurdert
- Egen sikkerhetsklasse til medisinerom ikke vurdert
- Terskel-løsninger, sparkeplate ol. ikke vurdert i denne fasen.
- Dører til EL-nisjer kan godt være uten vrider