



- Symboler**
- E 30 [F 30]
 - EI 30 B [B30]
 - REI 120-M A2-s1,d0 [A120]
 - Til rømningsvei
 - Rømningsvei

- Dører**
- E30 E 30-Sa [F30]
 - E30C E 30-CSa [F30S]
 - EI30 EI 30-Sa [B30]
 - EI30C EI 30-CSa [B30S]
 - EI120C EI 120-CSa A2-S1,d0 [A120S]

Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

- Vinduer**
- E30 E 30
 - EI30 EI 30

Annet
Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning.

3	Oppdaterte trykninger/utdrag, slagging og utstyr	2024-02-14	VBG	TRR
2	Oppdaterte trykninger/utdrag, endret til BKL 1	2024-01-25	VBG	TRR
1	Oppdaterte underlag	2023-11-17	VBG	TRR

Prosjektforfatter		Date	Prosjekt	Kont.
Fase 1				
Kunde	HENT AS			PROVENO
Prosjekt	Leka helsehus			Slaggingen 6 7027 Trondheim
Tegning	10553	Oppdragsnavn	TRR	
	VBG	Ervervet	TRR	
Komplett	Bygg	Fig	Fig	System
02 - F - 200 - 20 - 100		3		